

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL- NACIONAL, CON NÚMERO INTERNO **MC-2317005-005** RELATIVA A CAMELLÓN CENTRAL Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORÍN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA, CON RECURSO DEL PROGRAMA APORTACIONES A TERCEROS Y FORTAMUN.

En la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, siendo las 12:00 horas, del día 11 de Abril del dos mil veintitrés, encontrándose reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Obras Publicas en la Ave. Jorge Castillo Cabrera, número 1675, del Fraccionamiento las huertas tercera etapa, de esta Ciudad de Cuauhtémoc, Ing. Oscar Daniel Cota Kelly, Encargado del Despacho de la Dirección de Obras Públicas Municipales, el Ing. Humberto Arvizu Loya, Encargado de planeación y seguimiento, Arq. Abel Cera Loya, área de proyectos; por parte de los licitantes: el Ing. Héctor Hugo Tiscareño Favela en representación de DISEÑOS INTEGRALES, PLANEACIÓN E INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.; con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública presencial-nacional **MC-2317005-005**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 44 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.-Bienvenida y apertura de la sesión

2.- Pase de lista

3.- Junta de aclaraciones del procedimiento de licitación pública presencial-nacional con número interno **MC-2317005-005**

3.1.- Aclaraciones por parte de la convocante.

3.2.- Aclaraciones por parte de los licitantes.

4.-Clausura de la sesión.

1.- Para desahogar el primer punto del orden del día, el Ing. Humberto Arvizu Loya da la bienvenida a las y los asistentes y declara la apertura de la sesión.

Así mismo se hace del conocimiento de las y los presentes, que tal como se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, *"cualquier modificación a la convocatoria o las bases de la licitación, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de las mismas y deberá ser*

2023, CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA
2023, CIENT AÑOS DEL ROTARISMO EN CHIHUAHUA



considerada por las personas licitantes en la elaboración de su proposición”.

2.- Para desahogar el segundo punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, entonces, existiendo la presencia de los integrantes del Comité de Obras Públicas del Municipio de Cuauhtémoc, Chih., invitados y licitantes, se declara formalmente instalada la sesión, siendo válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

3.- Siguiendo con el desarrollo de la sesión y dando cumplimiento al tercer punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Fracción IV según la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, a lo que se establece lo siguiente:

3.1.- Aclaraciones por parte de la convocante.

No hay Aclaraciones por parte de la convocante.

3.2.- Aclaraciones por parte de los licitantes.

DE PARTE DE CONSTRUCTORA PROURVIKA, S.A. DE C.V.

Preguntas:

1. 6.14 Suministro de lámpara Led: Solicitamos la hoja técnica de especificaciones de la luminaria LED marca génesis, con objeto de determinar y aclarar, la eficacia, la temperatura de color, curva IES, tipo de LED COB o SMD, si cuenta con protector contra sobretensiones y de cuánto es, si debe contar con portafotocelda y de qué tipo, en este caso si contará con shorting cap, número de horas del LED, ICR mínimo, factor de potencia mínimo, THD(total harmonic distorsión, índice de protección IP(hermeticidad), índice de vibración, índice de impacto(IK), años de garantía y si se debe contar con taller de servicio en la zona.

2. 6.02 Suministro de transformador. Solicitamos aclarar este punto ya que están pidiendo un transformador 45 KVA de dos boquillas en 13.2 kV.

De acuerdo al plano, así lo señalan también.

En este tipo de transformadores la potencia comercial es de:

15 kVA



25 kVA

37.5 kVA

50 kVA

75 kVA

100 kVA

Entre otros.

Solicitamos nos aclaren la capacidad del transformador ya que 45 kVA es una capacidad comercial para transformadores trifásicos que no es el caso.

3. 6.01 Suministro e instalación de subestación. Aclarar de cuántos metros es el poste de concreto, solo dice "xmts"

4. 6.19 Autorizaciones CFE. Los pagos a CFE por conexión o el importe de los trabajos que requiera hacer CFE, serán incluidos en este concepto o los pagarán ustedes por su cuenta.

DICE:

6.14	Suministro de Lámpara tipo led 80 w, incluye: luminario tipo led 80 w mrc genesis o similar 9000 lumen 80 /277 volts. Incluye: servicio de grúa, mano de obra, materiales, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza
------	---	-----

DEBE DECIR

6.14	Suministro de Lámpara tipo led 110w, incluye: luminario tecnología FLR cuerpo en aluminio, de 110 watts, 4000k, 5700 130-138lm/w, 10 años de garantía, operable de 120-277 volts, mod. Forlexa mca. FORLIGHTING. O similar en costo y calidad. Colocada en poste arbotante circular. Incluye: conexión desde base hasta lámpara con cable con 11.0 m de desarrollo, cable pot calibre 10, acarreo, flete, montaje, material, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento.	pza
------	--	-----

DICE:

6.02	Suministro de transformador tipo poste 45kva 2 boquillas convencional 13.2kv incluye: todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza
------	---	-----

DEBE DECIR:

6.02	Suministro de transformador tipo poste 50kva 2 boquillas convencional 13.2kv incluye: todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza
------	---	-----

DICE:

6.01	Suministro e instalación de subestación tipo poste exterior incluye: Poste de concreto de xmts. , subestación abierta en postes de concreto con aislamientos, herrajes, cortacircuitos, apartarrayos y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza
------	---	-----

DEBE DECIR:

6.01	Suministro e instalación de subestación tipo poste exterior incluye: Poste de concreto de 9mts., subestación abierta en postes de concreto con aislamientos, herrajes, cortacircuitos, apartarrayos y todo lo necesario para su correcta instalación.	Pza
------	---	-----


En el concepto 4.6.19 donde pregunta si las autorizaciones ante CFE corren por cuenta de Municipio o por parte del licitante, aclaramos que los gastos serán incluidos en el costo del licitante.

4.- En el cuarto y último punto del orden del día se agradece a las y los integrantes del comité, así como a los licitantes que participaron, su asistencia y se hace constar que los acuerdos tomados en la presente sesión tendrán plena validez legal Ing. Humberto Arvizu Loya, comenta a los presentes que la presentación y apertura de proposiciones se llevará cabo el día 19 de Abril del año en curso en punto de las 12:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección de Obras Públicas", ubicado en Blvd. Jorge Castillo Cabrera N°1695, del Fraccionamiento las Huertas, Cd. Cuauhtémoc, Chih.




Declarando concluido el orden del día y cerrados los trabajos del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Cuauhtémoc se da por terminada, siendo las 10:15 de la mañana del día 11 de abril del dos mil veintitrés, firmado de conformidad quienes participaron en ella y quisieron hacerlo.


**POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA**


Ing. Oscar Daniel Cota Kelly
Encargado del Despacho de la Dirección de
Obras Públicas Municipales


Ing. Humberto Arvizu Loya
Secretario Técnico


Arq. Abel Cera Loya
Área de Proyectos

POR LOS LICITANTES


Ing. Héctor Hugo Tiscareño Favela
Diseños Integrales, Planeación e
Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V.