

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL- NACIONAL, CON NÚMERO INTERNO **MC-2317057-057** RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CON RECURSO DEL PROGRAMA FAISMUN.

En la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, siendolas 12:00 horas, del día 15 de agosto del dos mil veintitrés, encontrándose reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Obras Publicas en la Av. Jorge Castillo Cabrera, número 1675 del Fraccionamiento las huertas tercera etapa, de esta Ciudad de Cuauhtémoc, Ing. Oscar Daniel Cota Kelly, Director de Obras Públicas Municipales, el Ing. Humberto Arvizu Loya, Encargado de planeación y seguimiento; con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública presencial- nacional **MC-2317057-057**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 44 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua, bajo el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.-Bienvenida y apertura de la sesión
- 2.- Pase de lista
- 3.- Junta de aclaraciones del procedimiento de licitación pública presencial-nacional con número interno **MC-2317057-057**
  - 3.1 Aclaraciones por parte de la convocante.
  - 3.2.- Aclaraciones por parte de los licitantes.
- 4.-Clausura de la sesión.

**1.-** Para desahogar el primer punto del orden del día, el Ing. Humberto Arvizu Loya da la bienvenida a las y los asistentes y declara la apertura de la sesión.

Así mismo se hace del conocimiento de las y los presentes, que tal como se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, *“cualquier modificación a la convocatoria o las bases de la licitación, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de las mismas y deberá ser considerada por las personas licitantes en la elaboración de su proposición”.*

2023. CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA  
2023. CIEN AÑOS DEL ROTARISMO EN CHIHUAHUA



2.- Para desahogar el segundo punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, entonces, existiendo la presencia de los integrantes del Comité de Obras Públicas del Municipio de Cuauhtémoc, Chih., invitados y licitantes, se declara formalmente instalada la sesión, siendo válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

3.- Siguiendo con el desarrollo de la sesión y dando cumplimiento al tercer punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Fracción IV según la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, a lo que se establece lo siguiente:

-Aclaraciones por la Convocante.

En el punto de la convocatoria donde viene la obra 2317057 dice:

MC- 23170 57-057	CONSTRUCCION DE 22 BAÑOS DIGNOS EN CD. CUAUHEMOC CHIHUAHUA
------------------------	--

Debe decir:

MC- 2317 057- 057	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DIGNOS EN CD. CUAUHEMOC CHIHUAHUA
----------------------------	--

En el concepto 2.5 dice:

2.5	Muro y pretil de adobe termico de 10.0 x 15.0 x 30.0cm. de caliza triturada con una resistencia a la compresión de 60.0 kg/cm2 pegado con mezcla a base de mortero, cemento y arena proporción 1:3 con boquilla de 1.5 cms. Incluye; mano de obra, materiales, suministros, desperdicios, andamios, cargo directo por los materiales y equipo que intervengan, asi como lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	536.76
-----	---	----	--------

Debe decir:

2.5	Muro y pretil de adobe térmico de 10.0 x 15.0 x 30.0cm, pegado con mezcla a base de mortero, cemento y arena proporción 1:3 con boquilla de 1.5 cms. Incluye; mano de obra, materiales, suministros, desperdicios, andamios, cargo directo por los materiales y equipo que intervengan, asi como lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	536.76
-----	--	----	--------

-No hubo aclaraciones por parte de los Contratistas.





4.- En el cuarto y último punto del orden del día se agradece a las y los integrantes del comité, así como a los licitantes que participaron, su asistencia y se hace constar que los acuerdos tomados en la presente sesión tendrán plena validez legal Ing. Humberto Arvizu Loya, comenta a los presentes que la presentación y apertura de proposiciones se llevará cabo el día 21 de Agosto del año en curso en punto de las 12:00 horas, en la sala del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Cuauhtémoc A.C., ubicado en Blvd. Jorge Castillo Cabrera N°1675, del Fraccionamiento las Huertas, Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Declarando concluido el orden del día y cerrados los trabajos del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Cuauhtémoc, se da por terminada, siendo las 12:20 de la mañana del día 15 de agosto del dos mil veintitrés, firmado de conformidad quienes participaron en ella y quisieron hacerlo.


**POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS  
MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Oscar Daniel Cota Kelly  
Director de Obras Publicas Municipales

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Humberto Arvizu Loya  
Secretario Técnico

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Rene Alberto Chavez Mendoza  
Residente

**“PARTICIPANTES”**

<b>PARTICIPANTES</b>	
<b>Ing. Alejandro Castillo Baray</b>	
<b>Construcciones y Diseños Masa S.A. de C.V.</b>	



---

## SOLICITUD DE ACLARACIONES

Cd. Cuauhtémoc, Chih., a 14 de agosto de 2023.

**ING. OSCAR DANIEL COTA KELLY**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE CUAUHEMOC, CHIH.**  
**P R E S E N T E.**

Por medio del presente me permito solicitarle las siguientes dudas o aclaraciones con respecto al procedimiento de contratación relacionado con la licitación pública nacional No. **MC-2317057-057**, para la realización de los trabajos de: **Construcción de 18 Cuartos Dignos EN CD. CUAUHEMOC CHIHUAHUA.**

En el concepto **2.5** dice:

Muro y pretil de adobe termico de 10.0 x 15.0 x 30.0cm. de caliza triturada con una resistencia a la compresión de 60.0 kg/cm<sup>2</sup> pegado con mezcla a base de mortero, cemento y arena proporción 1:3 con boquilla de 1.5 cms. Incluye; mano de obra, materiales, suministros, desperdicios, andamios, cargo directo por los materiales y equipo que intervengan, así como lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

¿El muro y pretil es de adobe térmico o de block de concreto?

**ATENTAMENTE:**

  
**Inq. José Rubén Mata Torres**

ADMINISTRADOR UNICO  
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA SA DE CV